

โปรโมชั่นพิเศษ !!!
 สำหรับคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
 ส่งตัวอย่างแรก 5700 บาท
 ตัวอย่างถัดไป จ่ายเพียงตัวอย่างละ 2700 บาท เท่านั้น

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
 ประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2563

	รายการวิเคราะห์	เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทางกายภาพ	ความขุ่น	ไม่เกิน 5 เอ็นทียู
	สีปรากฏ	ไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์
	ความเป็นกรดและด่าง	6.5-8.5
คุณภาพทางเคมีทั่วไป	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ความกระด้าง	ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ซัลเฟต	ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
	คลอไรด์	ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ไนเตรท	ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ไนไตรท์	ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ฟลูออไรด์	ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป	เหล็ก	ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
	แมงกานีส	ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ทองแดง	ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
	สังกะสี	ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป	ตะกั่ว	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
	โครเมียมรวม	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
	แคดเมียม	ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร
	สารหนู	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
	ปรอท	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร
คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	น้อยกว่า 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
	อีโคไล	น้อยกว่า 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร